

Serviceprotokoll

Anticimex Krypgrundsavfuktning

Kundens uppgifter

Fastighetsbeteckning: Åhus 56:229	Uppdragsgivare:
Fastighetsadress: Harkranksvägen 35	
Postnummer: 296 33	

Anticimex uppgifter

Servicedatum: 2022-11-25	Protokollnummer: 85454599	E-post: kundservice@anticimex.se
Tekniker: Tobias Hvenfeldt	Kontor: Kristianstad	Telefon: 075 245 10 00

Krypgrund

Krypgrund

Installationsdatum	2011
Injusteringsdatum	2011
Uppmätt fuktkvot % i grund	13.0
Övrig information	inget att notera
Utförda åtgärder utöver service	inget att notera

Krypgrundsavfuktare

Serienummer: 11300TT2184	Avfuktare Typ: Krypgrundsavfuktare CTR 300TT	Inställning spjäll, våtluft 1
Inställning spjäll, torrluft: A	Inställning hygrostat 75	Drifftid mätare 6315 tim
Snurrar rotorn? ja	Våtluft samt luften är varm ja	Filterbyte utfört ja

Med vänliga hälsningar
Anticimex

Nästa service: 2023